

## QUESTIONS-REPONSES

1/

Question posée : « Est-il possible de proposer une marque autre que Daikin sur ce projet ? »

Réponse de la collectivité : Article 3.08 du CCTP : L'ensemble de l'installation sera relié à une Gestion Technique Centralisée (GTC) I-Touch Manager existante.

Il en résulte que le matériel proposé devra obligatoirement être compatible avec la commande centralisée existante.

-----

2/

Question posée : « Pouvez-vous préciser les coordonnées du contact pour la visite sur site »

Réponse de la collectivité : Afin de permettre aux candidats d'appréhender pleinement les contraintes techniques liées à l'exécution du marché, une visite du site est rendue **possible** avant la remise des offres.

La visite se déroulera aux dates suivantes :

Mercredi 13 mai à 11h00

Mercredi 20 mai 2026 à 10h00

Les candidats doivent s'inscrire au plus tard **2 jours** avant la date choisie, par courriel à : [mairie@ville-estillac.fr](mailto:mairie@ville-estillac.fr) ou par téléphone au 05 53 67 80 36 auprès de M. Mahieux Joël, responsable des Services Techniques.