



Ville d'Angoulême
Pôle Administration générale
Service commun de la commande publique
25 boulevard Besson Bey 16023 ANGOULEME CEDEX
Téléphone : 05 45 38 69 84
marche-public@grandangoulême.fr

OBJET : Travaux de voirie – 4 lots

Réf. : 26074-26077

Précision n° 2 en date du 7 Septembre 2026

A la suite de l'avis d'appel public à la concurrence paru au B.O.A.M.P. en date du 14 août 2026 sous le n° 26-80206, et au JOUE en date du 14 août 2026 sous l'avis n°566018-2026 vous avez retiré le dossier de consultation des entreprises et nous vous en remercions.

Faisant suite aux questions posées par les candidats dans les conditions définies dans le règlement de la consultation, la ville d'Angoulême souhaite vous apporter les informations complémentaires suivantes :

QUESTION 1

Prix n°9.3 – "Confection d'un dallage en ciment suivant prescription du maître d'ouvrage" (unité : m²) Pouvez-vous préciser la nature exacte de cette prestation ? S'agit-il bien d'un dallage en béton ou d'un ouvrage spécifique en ciment ? Dans l'affirmative, quelle est le type de destination de ce dallage et quelle épaisseur devra être prise en compte pour le chiffrage, le prix étant exprimé au m² ?

REPONSE

Il s'agit d'un dallage en béton, d'une épaisseur de 25cm.

La destination de la dalle en béton : c'est pour des plateformes par exemple comme sur l'ancien parking de Saint-Cybard où il y avait une station service

QUESTION 2

Prix n°9.5 et 9.6 – "Béton avec granulats calcaires" et "Béton avec granulats" (unité : m³) Pouvez-vous préciser la destination de ces bétons et leur usage attendu ? S'agit-il d'un béton destiné à rester apparent en couche de surface ? Dans ce cas, quelle finition convient-il de prévoir ?

REPONSE

C'est un béton surfacique sans finition particulière, sous préconisation de la MOA.

QUESTION 3

Prix n°9.12 – "Béton lisse sur trottoir" (unité : m²) Le prix étant exprimé au m², pouvez-vous préciser l'épaisseur de béton à retenir pour le chiffrage ?

REPONSE

L'épaisseur retenue est 15 cm de béton.

QUESTION 4

Prix n°9.13 – "Béton poli sur chaussée" (unité : m²) Le prix étant également exprimé au m², pouvez-vous nous indiquer l'épaisseur de béton à prendre en compte pour l'établissement du prix ?

REPONSE

L'épaisseur à prendre en compte est 15 cm de béton.

QUESTION 5

Pouvez-vous nous confirmer que les DQE fournis dans le DCE constituent l'unique base d'analyse et de notation du critère prix, sans analyse complémentaire des prix unitaires du BPU ?

REPONSE

Oui, nous confirmons que les deux DQE de chantier type constituent l'unique base d'analyse et de notation du critère prix.